

IEC 60364-5-52
(Third edition – 2009)

Low-voltage electrical installations –

**Part 5-52: Selection and erection of
electrical equipment –
Wiring systems**

CEI 60364-5-52
(Troisième édition – 2009)

**Installations électriques à basse
tension –**

**Partie 5-52 : Choix et mise en œuvre
des matériels électriques –
Canalisations**

CORRIGENDUM 1

Page 56

In Table B.52.18, for a number of circuits equal to 16 and a cable to cable clearance of 0,5 m, replace the corresponding reduction factor value of 0,38 by 0,68.

Page 141

Dans le Tableau B.52.18, pour un nombre de circuits égal à 16 et une distance entre câbles de 0,5 m, remplacer la valeur associée de 0,38 du facteur de correction par 0,68.